

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лесозаводскому городскому округу
г. Лесозаводск, переулок Ремесленный, 7, тел: 8(42355)25-6-75, e-mail: ond_lesozavodsk@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 67/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,

директор Слабко Ольга Михайловна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 8 мая 2021 года № 67 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 24.05.2021 года по 01.06.2021 года проведена плановая / выездная проверка:

Заместитель главного государственного инспектора по Лесозаводскому городскому округу по пожарному надзору Кондратенко Степан Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ЛЕСОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», г. Лесозаводск,
ул. Дзержинского 26

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

директор Слабко Ольга Михайловна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 1 этажа здания школы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	

2	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 2 этажа здания школы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
3	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор левого крыла 3 этажа здания школы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
4	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 1 этажа здания школы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
5	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 2 этажа здания школы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
6	Отсутствуют двери лестничных клеток, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор правого крыла 3 этажа здания школы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО	01.06.2022	

		РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"		
7	При эксплуатации в МОБУ СОШ № 2 ЛГО, по адресу: г. Лесозаводск, ул. Дзержинского, д. 26 средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке. Система пожарной сигнализации и СОУЭ устарела и не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности, эксплуатируется сверх установленного срока службы. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 83, ст. 91, ст. 103 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
8	Проверяемым лицом не предоставлена декларация пожарной безопасности (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 4,6,64	01.06.2022	
9	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или не включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Эвакуационное освещение отсутствует. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
10	Отсутствуют двери, предусмотренные проектной документацией, с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущие в общий коридор 1 этажа здания школы (возле библиотеки). (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. "д" п. 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
11	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения здания школы (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	
12	Не обеспечено проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"	01.06.2022	

13	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности (здания школы и складское помещение 1 этажа) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Отсутствует противопожарная дверь. (МОБУ СОШ №2 ЛГО)	ч. 1, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2022	
----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по Лесозаводскому городскому округу по пожарному надзору
Кондратенко Степан Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 01 " июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

" 01 " июня 2021 г.

директор Слабко Ольга Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору